

15	混凝土预埋件、预埋螺栓、预埋管拆模后质量	应符合本标准附录 B 的规定	合格	
16	防水混凝土表面裂缝宽度	不应大于 0.2mm，并不得贯通	\	
检验结论		符合要求		
检验人员 王朝辉		检验日期	2021 年 3 月 25 日	