

平行检验记录表

工程名称： 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2MWp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM26-TJXM-01

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	光伏并网逆变器	设备型号规格	SG100CX
		生产厂家	阳光电源股份有限公司	安装位置	3#屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计图纸		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合要求		
6	安装标高	设计图纸	符合要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合		
8	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合		
	/				
检验结论					
检验仪器及编号			水准仪（DZS3-2T NO 1604226） 钢卷尺		
检验人员	同同有.		检验日期	2021年10月12日	



扫描全能王 创建