

平行检验记录表

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2MWp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM26-YJXM-PJ-06

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	RSM144-6-410BMDG
		生产厂家	东方日升新能源股份有限公司	使用部位	屋顶
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合		
5	安装的形式	设计图纸	符合		
6	安装标高	设计图纸	符合		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合		
8	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合		
	/				
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		水准仪（DZS3-2T NO 1604226） 钢卷尺			
检验人员	田田	检验日期	2021年12月10日		



扫描全能王 创建