




平行检验记录表

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目 编号: NTZL-PJ-001

检验对象分类			☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	铝合金导轨	材料型号规格	3527*1.2
		生产厂家	泰州东升新能源科技有限公司	使用部位	屋面
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	型号、规格、材质		设计要求	与图纸一致	
2	构配件型号、规格、材质		设计要求	与图纸一致	
3					
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			卷尺 卡尺 HK2006241371		
检验人员			检验日期	2024年03月23日	

平行检验记录表

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目 编号: NTZL-PJ-002

检验对象分类			☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	铝合金电缆桥架	材料型号规格	100*50/100*100/150*100/200*100
		生产厂家	江苏梅工电气有限公司	使用部位	屋面
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	型号、规格、材质		设计要求	与图纸一致	
2	构配件型号、规格、材质		设计要求	与图纸一致	
3					
检验结论					
检验仪器及编号			卷尺 卡尺 HK2006241371		
检验人员			检验日期	2021 年 04 月 07 日	


平行检验记录表

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项 编号: NTZL-PJ-003

检验对象分类			☐ 设备	■ 材料	■ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称	光伏多晶组件	设备型号规格	345w
		生产厂家	天合光能股份有限公司	安装位置	屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 查 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
材料设备检查	外观	外包装完整无损坏, 组件边框无锈蚀损伤、变形, 背板接线盒牢固无脱胶。	符合要求	观察	
	外形尺寸	符合图纸	长、宽、高及厚度 符合要求	用钢卷尺	
	零部件数量	齐全	配套齐全		
设备安装	安装位置				
	安装形式				
	安装标高				
	安装方向				
	中心线偏差				
	螺栓紧固				
	垂直度偏差				
	接地安装				
	调整支架角度				
检查结论		符合要求			
检验仪器及编号		卷尺			
检验人员		检验日期	2021 年 04 月 01 日		


平行检验记录表

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目 编号: NTZL-PJ-004

检验对象分类			■ 设备	■ 材料	☑ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地扁钢焊接	实施单位	天威系统工程(北京)有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	扁钢型号、规格		设计要求	6000*40*4	
2	扁钢镀锌层厚度		设计要求	65 丝	
3	焊接搭接口		设计要求	材料宽度两倍(三个边)	
4	焊缝质量		设计要求	无夹渣	
5	焊接接头防腐		设计要求	已刷防腐	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 游标卡尺 KII2006241371 镀锌层测厚仪 KII2006241381		
检验人员			检验日期	2021 年 06 月 02 日	


平行检验记录表

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目 编号: NTZL-PJ-005

检验对象分类			■ 设备	■ 材料	☑ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	天威系统工程(北京)有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	设备检查		设计要求	符合设计要求	
2	绝缘电阻测试		规范及设计要求	小于 1MA	
3					
4					
5					
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			绝缘电阻测试仪 IIK2006241386		
检验人员			检验日期	2021 年 06 月 04 日	


平行检验记录表

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目 编号: NTZL-PJ-006

检验对象分类			■ 设备	■ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地	实施单位	天威系统工程(北京)有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	接地电阻测试		规范及设计要求	小于 4 欧姆	
2	接地紧固检查		设计要求	符合要求	
3					
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			接地电阻测试仪 HK2006241384		
检验人员			检验日期	2021 年 06 月 06 日	


平行检验记录表

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目 编号: NTZL-PJ-007

检验对象分类			☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆	材料型号规格	PVI-F-0.6/1KV
		生产厂家	江苏上上电缆集团有限公司	使用部位	屋面
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	型号、规格、材质	设计要求	与图纸一致		
2					
3					
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号					
检验人员		检验日期	2021年06月07日		

平行检验记录表

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目 编号: NTZL-PJ-008

检验对象分类			☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	铝质电缆	材料型号规格	ZRC-YJLHV22-0.6/1KV
		生产厂家	江苏上上电缆集团有限公司	使用部位	电缆沟
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	型号、规格、材质	设计要求	与图纸一致		
2					
3					
检验结论		合格要求			
检验仪器及编号					
检验人员		检验日期	2021 年 06 月 07 日		