

平行检验记录表

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-PXJY-006

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☐	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地安装安装	施工单位	江苏宜安建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	质量检验结果	备 注
1	安装位置		符合图纸设计要求	合格	
2	螺栓紧固		符合技术要求	合格	
3	搭接面积		≥6 倍圆钢直径	合格	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	南玉菜		检验日期	2024年 5 月 25 日	



扫描全能王 创建