

平行检验记录表

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-PXJY-007

检验对象分类			设备 ☒	材料 ☐	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SUN2000-110KT-M0
		生产厂家	华为技术有限公司	安装位置	屋面光伏区
	材料	材料名称			
		生产厂家			
	工序	工序名称	逆变器安装	施工单位	江苏宜安建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	型号规格	符合设计	合格		
2	外形	无扭曲、变形	合格		
3	高度、方向	符合设计要求	合格		
4	与支架连接	牢固可靠	合格		
5	接待连接	符合设计要求			
6					
7					
8					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			/		
检验人员	南玉荣		检验日期	2021年 5 月 25日	



扫描全能王 创建