

平行检验记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

编号：ZHJL-SGEQ-JY024

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号 规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号 规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	开关站、SVG 基础	实施单位	中机国际工程设计研究院有限公司
		其他	钢筋安装		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等	合格		
2	钢筋型号规格间距	图纸设计要求	合格		
3	保护层厚度	基础 40mm, 柱梁 25mm	合格		
4	预埋件	中心位置 5mm, 水平高差+3mm	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	王国防	检验日期	2021 年 5 月 19 日		



扫描全能王 创建