

平行检验记录表

工程名称: 江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

编号: ZHJL-SGEQ-JY 053

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	导轨、角驰夹具、	材料型号规格	R1036-5520mm3385mm2315mm 计127支 F027-50 计 1122 只
		生产厂家	江苏顺祥新能源科技有限公司	使用部位	棒二车间、机修总厂
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	型号规格	设计要求	合格		
2	氧化膜厚度	设计图纸要求	合格		
3	外观	完好	无损坏、变形		
4					
5					
6					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪			
检验人员	王同富	检验日期	2021 年 5 月 30日		



扫描全能王 创建