

平行检验记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

编号：ZHJL-SGEQ-JY057

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	中压电缆	材料型号规格	ZRC-YJLHV22-8.7/15KV 3*150mm ² 2590 米
		生产厂家	远东电缆有限公司	使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	完好	无损坏、不偏芯		
2	规格型号	设计图纸要求	与图纸一致		
3	绝缘平均厚度	厂家技术要求	合格		
4	出厂质量证明	齐全	齐全		
5					
6					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺			
检验人员	蔡明	检验日期	2021 年 5 月 3 日		



扫描全能王 创建