

# 平行检验记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

编号：ZHJL-SGEQ-JY076

| 检验对象分类   |          |                         | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|----------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备       | 设备名称                    |                             | 设备型号规格                                 |                                        |
|          |          | 生产厂家                    |                             | 安装位置                                   |                                        |
|          | 材料       | 材料名称                    | 夹具、导轨                       | 材料型号规格                                 |                                        |
|          |          | 生产厂家                    | 江苏顺祥新能源科技有限公司               | 使用部位                                   | 物资总库屋面                                 |
|          | 工序       | 工序名称                    | 支架安装                        | 实施单位                                   | 中机国际工程设计研究院有限责任公司                      |
|          |          | 其他                      |                             |                                        |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目  | 质量标准                    | 质量检验结果                      | 备 注                                    |                                        |
| 1        | 外观       | 无严重锈蚀、损伤、变形             | 合格                          |                                        |                                        |
| 2        | 外形尺寸     | 符合图纸                    | 合格                          |                                        |                                        |
| 3        | 零部件数量    | 齐全                      | 合格                          |                                        |                                        |
| 4        | 材质       | 符合图纸设计要求                | 合格                          |                                        |                                        |
| 5        | 安装位置     | 符合图纸设计要求                | 合格                          |                                        |                                        |
| 6        | 安装标高     | 与图纸设计一致                 | 合格                          |                                        |                                        |
| 7        | 安装形式     | 符合设计文件规定                | 合格                          |                                        |                                        |
| 8        | 中心线偏差    | ≤2mm                    | 合格                          |                                        |                                        |
| 9        | 螺栓紧固     | 符合厂家技术要求                | 合格                          |                                        |                                        |
| 10       | 垂直度偏差    | ≤1mm/m                  | 合格                          |                                        |                                        |
| 11       | 支架顶面标高偏差 | 相邻间≤3mm，轴线全长（相同轴线）≤10mm | 合格                          |                                        |                                        |
| 12       | 接地安装     | 符合图纸设计要求                | 合格                          |                                        |                                        |
| 检验结论     |          | 合格                      |                             |                                        |                                        |
| 检验仪器及编号  |          | 钢卷尺 游标卡尺                |                             |                                        |                                        |
| 检验人员     | 李时书      |                         | 检验日期                        | 2024 年 6 月 17 日                        |                                        |



扫描全能王 创建