

平行检验记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

编号：ZHJL-SGEQ-JY 086

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	8#9#10#箱变基础	实施单位	中机国际工程设计研究院有限公司
		其他	模板安装		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	轴线位置	5mm	合格		
2	底板上表面标高	±5mm	合格		
3	截面内部尺寸	基础±10 柱墙梁+4 -5	合格		
4	层高垂直尺寸	6mm	合格		
5	相邻两板表面高低差	2mm	合格		
6	表面平整度	5mm	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	王明官	检验日期	2024年6月24日		



扫描全能王 创建