

平行检验记录表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQPJ-014

检验对象分类			☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序			
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格		
		生产厂家		安装位置		
	材料	材料名称	桥架	材料型号规格	500	
		生产厂家	长春市汇鑫建筑材料有限公司	使用部位	二期工程	
	工序	工序名称		实施单位	国网吉林综合能源服务有限公司	
		其他				
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果		备 注
1	材质		应符合设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	除锈防腐		应符合设计要求和现行有关标准和规定	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	尺寸、型号		应符合设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	施工工艺		观感及钢结构施工工艺规范	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5						
检验结论			合格			
检验人员	赵文举		检验日期	2022年 10月 30日		