

平行检验记录表

工程名称：一汽总部 NBD 园区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQPJ-006

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架	材料型号规格	C 型钢
		生产厂家	长春市汇鑫建筑材料有限公司	使用部位	NBD 项目
	工序	工序名称		实施单位	国网吉林综合能源服务有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	材质		应符合设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
2	除锈防腐		应符合设计要求和现行有关标准和规定	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
3	尺寸、型号		应符合设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
4	施工工艺		观感及钢结构施工工艺规范	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
检验结论			合格		
检验人员	赵瑞		检验日期	2022 年 10 月 28 日	