

平行检验记录表

工程名称： 一汽总部 NBD 园区屋顶分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-HQPJ-007

检验对象分类			☒ 设备 ☐ 材料 ☐ 工序			
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格		
		生产厂家		安装位置		
	材料	材料名称	箱式变压器	材料型号规格	S11-M-630/10.5	
		生产厂家	南阳市鑫特电气有限公司	使用部位	地面箱变基础	
	工序	工序名称	箱式变压器安装	实施单位	国网吉林综合能源服务有限公司	
		其他				
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果		备 注
1	垂直度		<1 mm/m, <3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	外形尺寸		符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	水平度		<1 mm/m, <3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	位置误差及不平行度		<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	顶部宜高出抹平地面		10mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
6	高度、方向		符合设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
7	与支架连接		牢固可靠	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论			合格			
检验人员	赵子琛		检验日期	2022年10月29日		