

平行检验记录表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQPJ-009

检验对象分类			☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架	材料型号规格	C\Z 型钢
		生产厂家	长春市汇鑫建筑材料有限公司	使用部位	焊装涂装车间屋面
	工序	工序名称		实施单位	国网吉林综合能源服务有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	材质		应符合设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
2	除锈防腐		应符合设计要求和现行有关标准和规定	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求	
3	尺寸、型号		应符合设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
4	施工工艺		观感及钢结构施工工艺规范	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求	
检验结论			该工程设计要求镀锌层厚度为不小于65um,实测值: 34.5um 71.6um, 77.5um 48.9um, 49.3um 56.6um 和业主签字认可, 合格吊钩, 并把测量数据照发给业主.		
检验人员	赵立安		检验日期	2022年8月3日	