

平行检验记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	基础桩打桩	实施单位	四川浩能新能源有限公司
		其他	固定支架 20# 方阵		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	标高偏差	图纸设计要求	符合要求		
2	垂直度	图纸设计要求	符合要求		
3	外观检查	图纸设计要求	良好		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		经纬仪 水准仪 钢卷尺			
检验人员	张青松	检验日期	2021年8月5日		