

# 平行检验记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PXJY-

| 检验对象分类   |        |      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|--------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备     | 设备名称 |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |        | 生产厂家 |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料     | 材料名称 |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |        | 生产厂家 |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序     | 工序名称 | 升压站主变构架基础工程（验槽）             | 实施单位                        | 四川省送变电建设有限责任公司                         |
|          |        | 其他   |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检验项目   |      | 质量标准                        | 质量检验结果                      | 备注                                     |
| 1        | 轴线尺寸   |      | ±20~0mm                     | 合格                          |                                        |
| 2        | 地质土层   |      | 符合设计要求                      | 合格                          |                                        |
| 3        | 设计标高误差 |      | 0~-50mm                     | 合格                          |                                        |
| 4        | 计量器具型号 |      | 符合要求                        | 合格                          |                                        |
| 5        |        |      |                             |                             |                                        |
| 6        |        |      |                             |                             |                                        |
| 7        |        |      |                             |                             |                                        |
| 8        |        |      |                             |                             |                                        |
| 9        |        |      |                             |                             |                                        |
| 检验结论     |        |      | 合格                          |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |        |      | 经纬仪 水准仪 钢卷尺                 |                             |                                        |
| 检验人员     | 许青松    |      | 检验日期                        | 2024年8月8日                   |                                        |