

平行检验记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	升压站 GIS 基础工程（钢筋绑扎）	实施单位	四川省送变电建设有限责任公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	中心位置	图纸要求	符合要求		
2	水平偏差	图纸要求	符合要求		
3	标高偏差	图纸要求	符合要求		
4	垂直偏差	图纸要求	符合要求		
5	与模板间距	图纸要求	符合要求		
6	规格材料	图纸要求	符合要求		
7	主筋间距、螺旋筋间距	图纸要求	符合要求		
8	长度	图纸要求	符合要求		
9					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			水准仪 乌同十		
检验人员	李帮军		检验日期	2021 年 08 月 27 日	