

平行检验记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	2 #箱变安装	实施单位	四川浩能新能源有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	铁芯检查	紧固，无松动、绝缘良好	符合要求		
2	绕组检查	牢固正确、无放电痕迹及裂纹、绝缘良好	符合要求		
3	引出线检查	无损伤、裂纹、无毛刺尖角、按 GB50149 规定	符合要求		
4	接地检查	牢固，导通良好	符合要求		
5	绝缘子检查	光滑，无裂纹	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、接地电阻测试仪、兆欧表			
检验人员	李坤	检验日期	2024年 9月27 日		