

# 平行检验记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PXJY-

| 检验对象分类   |       |                           | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备    | 设备名称                      |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |       | 生产厂家                      |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料    | 材料名称                      |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |       | 生产厂家                      |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序    | 工序名称                      | 0 #箱变安装                     | 实施单位                        | 四川浩能新能源有限公司                            |
|          |       | 其他                        |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检验项目  | 质量标准                      | 质量检验结果                      | 备注                          |                                        |
| 1        | 铁芯检查  | 紧固，无松动、绝缘良好               | 符合                          |                             |                                        |
| 2        | 绕组检查  | 牢固正确、无放电痕迹及裂纹、绝缘良好        | 符合                          |                             |                                        |
| 3        | 引出线检查 | 无损伤、裂纹、无毛刺尖角、按 GB50149 规定 | 符合                          |                             |                                        |
| 4        | 接地检查  | 牢固，导通良好                   | 符合                          |                             |                                        |
| 5        | 绝缘子检查 | 光滑，无裂纹                    | 符合                          |                             |                                        |
|          |       |                           |                             |                             |                                        |
|          |       |                           |                             |                             |                                        |
|          |       |                           |                             |                             |                                        |
|          |       |                           |                             |                             |                                        |
|          |       |                           |                             |                             |                                        |
|          |       |                           |                             |                             |                                        |
|          |       |                           |                             |                             |                                        |
| 检验结论     |       | 合格                        |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |       | 钢卷尺、接地电阻测试仪、兆欧表           |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 李坤    | 检验日期                      | 2021 年 10 月 2 日             |                             |                                        |