

平行检验记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆沟	实施单位	四川省送变电建设有限责任公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	开挖深度	≥1400mm	良好		
2	铺沙盖砖厚度	铺沙≥100mm 盖砖满铺	合格		
3	电缆沟回填	素土回填	合格		
4	标识桩	标明电缆走向	合格		
5					
6					
7					
检验结论		合格			
检验仪器		卷尺			
检验人员	秦永发	检验日期	2021 年 10 月 8 日		