

平行检验记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	20 #方阵逆变器安装	实施单位	四川浩能新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	设备检查	设计要求	符合要求		
2	绝缘电阻测试	设计要求	符合要求		
3	开关和熔断器	断开灵活、可靠	良好		
4	垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	合格		
5	高度及方向	设计要求	符合要求		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、接地电阻测试仪、兆欧表		
检验人员	[Signature]		检验日期	2021 年 10 月 9 日	