

# 平行检验记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PXJY-

| 检验对象分类          |         |      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|-----------------|---------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检 验 对 象 基 本 信 息 | 设备      | 设备名称 |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|                 |         | 生产厂家 |                             | 安装位置                        |                                        |
|                 | 材料      | 材料名称 |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|                 |         | 生产厂家 |                             | 使用部位                        |                                        |
|                 | 工序      | 工序名称 | 电缆沟                         | 实施单位                        | 四川省送变电建设有限责任公司                         |
|                 |         | 其他   |                             |                             |                                        |
| 序号              | 检 验 项 目 |      | 质量标准                        | 质量检验结果                      | 备 注                                    |
| 1               | 开挖深度    |      | ≥1400mm                     | 合格                          |                                        |
| 2               | 铺沙盖砖厚度  |      | 铺沙≥100mm<br>盖砖满铺            | 良好                          |                                        |
| 3               | 电缆沟回填   |      | 素土回填                        | 合格                          |                                        |
| 4               | 标识桩     |      | 标明电缆走向                      | 合格                          |                                        |
| 5               |         |      |                             |                             |                                        |
| 6               |         |      |                             |                             |                                        |
| 7               |         |      |                             |                             |                                        |
|                 |         |      |                             |                             |                                        |
|                 |         |      |                             |                             |                                        |
|                 |         |      |                             |                             |                                        |
|                 |         |      |                             |                             |                                        |
| 检验结论            |         |      | 合格                          |                             |                                        |
| 检验仪器            |         |      | 卷尺                          |                             |                                        |
| 检验人员            | 秦永文     |      | 检验日期                        | 2021 年 10 月 10 日            |                                        |