

平行检验记录表

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZYYG-ZHJL-852-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆沟	实施单位	四川省送变电建设 有限责任公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	开挖深度		≥1400mm	合格	
2	铺沙盖砖厚度		铺沙≥100mm 盖砖满铺	合格	
3	电缆沟回填		素土回填	合格	
4	标识桩		标明电缆走向	合格	
5					
6					
7					
检验结论			合格		
检验仪器			卷尺		
检验人员	秦永久		检验日期	2021 年10月11日	