

平行检验记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	升压站事故油池基础工程（钢筋绑扎）	实施单位	四川省送变电建设有限责任公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	中心位置		设计符合	合格	
2	水平偏差		设计符合	合格	
3	标高偏差		设计符合	合格	
4	垂直偏差		设计符合	合格	
5	与模板间距		设计符合	合格	
6	规格材料		设计符合	合格	
7	主筋间距、螺旋筋间距		设计符合	合格	
8	长度		设计符合	合格	
9					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			水准仪、钢尺		
检验人员	李冲春 签字		检验日期	2021 年 10 月 13 日	