

平行检验记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	2# 方阵电缆沟	实施单位	四川浩能新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	开挖深度		≥1400mm	符合要求	
2	铺沙盖砖厚度		铺沙≥100mm 盖砖满铺	符合要求	
3	电缆沟回填		素土回填	符合要求	
4	标识桩		标明电缆走向	符合要求	
5					
6					
7					
检验结论			合格		
检验仪器			卷尺		
检验人员	李坤		检验日期	24 年 10 月 16 日	