

JZL7

平行检验记录表

工程名称: 北京锐业制药(潜山)有限公司 2800KWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-008

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	2#屋面接地安装	实施单位	扶摇建设工程(西安)有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
	接地装置测试点的设置		满足 GB 50169-2006(24.1.1) 要求	合格	
	接地电阻值测试		满足 GB 50169-2006(24.1.2) 要求	合格	
	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设		满足 GB 50169-2006(24.1.3) 要求	合格	
	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸		满足 GB 50169-2006(24.1.4) 要求	合格	
	接地模块设置应垂直或水平就位		满足 GB 50169-2006(24.1.5) 要求	合格	
	接地装置埋设间距搭接长度		满足 GB 50169-2006(24.2.1) 要求	合格	
	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸		满足 GB 50169-2006(24.2.2) 要求	合格	
	接地模块与干线的连接和干线材质选用		满足 GB 50169-2006(24.2.3) 要求	合格	
检验结论			/		
检验人员	2021.08.15		检验日期	2021.08.15	