

JZL7

平行检验记录表

工程名称：北京锐业制药（潜山）有限公司 2800KWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JZL7-ZHJL-005

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	2#屋面逆变器安装	实施单位	扶摇建设工程（西安）有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	逆变器标识应齐全		标识应齐全	合格	
2	箱体和支架连接		应牢固	合格	
3	金属箱体外壳		应可靠接地	合格	
4	安装高度和水平度		应符合设计要求	合格	
5	箱体安装位置		应符合设计要求	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			/		
检验人员	张智永		检验日期	2021.08.07	