

JZL7

平行检验记录表

工程名称：沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JZL7-ZHJL-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	2#屋面电缆敷设	实施单位	浙江众能工程技术有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	焊接情况		按设计规定、牢固可靠	合格	
2	绝缘检查		电缆绝缘良好	合格	
3	电缆弯曲半径		符合 GB 50168—2016 规定	合格	
4	电缆标志牌		电缆线路编号、型号、规格及起迄地点；字迹清晰，不易脱落，固定挂装牢靠	合格	
5	电缆固定		电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格	
6	电缆敷设后外观检查		无机械损伤	合格	
7	敷设路径		符合 GB 50168—2016 规定	合格	
8	交联聚乙烯电缆端头密封		防潮封端严密、可靠	合格	
9	直埋电缆		电缆覆盖软土、直埋 电缆标志桩齐全	合格	
10	电缆并列敷设的净距		符合相关规范及设计要求	合格	
11	电缆排列		符合 GB 50168—2016 规定	合格	
12	电缆终端接头制作		符合 GB 50168—2016 规定	合格	
检验结论			合格		
检验人员	王明永		检验日期	2021.10.28	