

JZL7

平行检验记录表

工程名称: 沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	1#屋面接地安装	实施单位	浙江众能工程技术有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
	接地装置测试点的设置		满足 GB 50169-2006 (24.1.1) 要求	合格	
	接地电阻值测试		满足 GB 50169-2006 (24.1.2) 要求	合格	
	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设		满足 GB 50169-2006 (24.1.3) 要求	合格	
	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸		满足 GB 50169-2006 (24.1.4) 要求	合格	
	接地模块设置应垂直或水平就位		满足 GB 50169-2006 (24.1.5) 要求	合格	
	接地装置埋设间距搭接长度		满足 GB 50169-2006 (24.2.1) 要求	合格	
	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸		满足 GB 50169-2006 (24.2.2) 要求	合格	
	接地模块与干线的连接和干线材质选用		满足 GB 50169-2006 (24.2.3) 要求	合格	
检验结论					
检验人员	[Signature]		检验日期	2021.10.27	