

平行检验记录表

工程名称: 金峰馥(滁州)输送机械有限公司 0.8MW 分布式光伏发电项目编号: ZHJL-PXJY-001

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
名称		支架安装	实施单位	浙江众能
其它			地点	金峰馥厂房
序号	检验项目	质量标准	检验方式	结果
1	外观质量	无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格
2	尺寸偏差	符合图纸	用钢尺检测	符合
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	齐全
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求
5	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查	符合要求
6	安装方向	方向正确	核对图纸检查	符合要求
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	符合要求
检验结论		合格		
检验仪器及编号		钢尺		
检验人员		唐利	检验日期	2017年10月30日