

平行检验记录表

工程名称: 金峰馥(滁州)输送机械有限公司 0.8MW 分布式光伏发电项目编号: ZHJL-PXJY-003

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
名称		支架	实施单位	浙江正能
其它			地点	金峰馥厂房
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	外观质量	无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格
2	材料尺寸偏差	符合图纸	用钢尺检测	符合要求
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	符合要求
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求
5	材料各孔洞	设计要求	游标卡尺测量	符合要求
6	镀锌层厚度	设计要求	镀锌测厚仪	符合要求
7				
检验结论		合格		
检验仪器及编号		钢尺		
检验人员		唐剑	检验日期	2021年11月15日