

JZL7

平行检验记录表

工程名称: 江苏凯能家纺新材料有限公司 2.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JZL7-ZHJL-001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	7#9#屋面接地安装	实施单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
	接地装置测试点的设置	满足 GB 50169-2006(24.1.1) 要求	合格		
	接地电阻值测试	满足 GB 50169-2006(24.1.2) 要求	合格		
	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	满足 GB 50169-2006(24.1.3) 要求	合格		
	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	满足 GB 50169-2006(24.1.4) 要求	合格		
	接地模块设置应垂直或水平就位	满足 GB 50169-2006(24.1.5) 要求	合格		
	接地装置埋设间距搭接长度	满足 GB 50169-2006(24.2.1) 要求	合格		
	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸	满足 GB 50169-2006(24.2.2) 要求	合格		
	接地模块与干线的连接和干线材质选用	满足 GB 50169-2006(24.2.3) 要求	合格		
检验结论					
检验人员	王立江	检验日期	2021.10.27		



扫描全能王 创建

JZL7

平行检验记录表

工程名称: 江苏康达纺织科技有限公司 0.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	3#屋面接地安装	实施单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
	接地装置测试点的设置	满足 GB 50169-2006(24.1.1) 要求	合格		
	接地电阻值测试	满足 GB 50169-2006(24.1.2) 要求	合格		
	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	满足 GB 50169-2006(24.1.3) 要求	合格		
	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	满足 GB 50169-2006(24.1.4) 要求	合格		
	接地模块设置应垂直或水平就位	满足 GB 50169-2006(24.1.5) 要求	合格		
	接地装置埋设间距搭接长度	满足 GB 50169-2006(24.2.1) 要求	合格		
	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸	满足 GB 50169-2006(24.2.2) 要求	合格		
	接地模块与干线的连接和干线材质选用	满足 GB 50169-2006(24.2.3) 要求	合格		
检验结论					
检验人员	王亚平	检验日期	2021.10.28		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 江苏莱宇纺织科技有限公司 0.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-003

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	2#屋面接地安装	实施单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
	接地装置测试点的设置	满足 GB 50169-2006(24.1.1) 要求	合格		
	接地电阻值测试	满足 GB 50169-2006(24.1.2) 要求	合格		
	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	满足 GB 50169-2006(24.1.3) 要求	合格		
	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	满足 GB 50169-2006(24.1.4) 要求	合格		
	接地模块设置应垂直或水平就位	满足 GB 50169-2006(24.1.5) 要求	合格		
	接地装置埋设间距搭接长度	满足 GB 50169-2006(24.2.1) 要求	合格		
	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸	满足 GB 50169-2006(24.2.2) 要求	合格		
	接地模块与干线的连接和干线材质选用	满足 GB 50169-2006(24.2.3) 要求	合格		
检验结论					
检验人员	王 2012	检验日期	2021.11.2		



JZL7

平行检验记录表

工程名称: 江苏梦纱纺织科技有限公司 1.6MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	6#屋面接地安装	实施单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
	接地装置测试点的设置	满足 GB 50169-2006(24.1.1) 要求	合格		
	接地电阻值测试	满足 GB 50169-2006(24.1.2) 要求	合格		
	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	满足 GB 50169-2006(24.1.3) 要求	合格		
	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	满足 GB 50169-2006(24.1.4) 要求	合格		
	接地模块设置应垂直或水平就位	满足 GB 50169-2006(24.1.5) 要求	合格		
	接地装置埋设间距搭接长度	满足 GB 50169-2006(24.2.1) 要求	合格		
	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸	满足 GB 50169-2006(24.2.2) 要求	合格		
	接地模块与干线的连接和干线材质选用	满足 GB 50169-2006(24.2.3) 要求	合格		
检验结论					
检验人员	王亚[2]	检验日期	2021. 11. 4		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 沭阳图宏纺织有限公司 2.0MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-005

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	3#6#屋面接地安装	实施单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
	接地装置测试点的设置	满足 GB 50169-2006(24.1.1) 要求	合格		
	接地电阻值测试	满足 GB 50169-2006(24.1.2) 要求	合格		
	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	满足 GB 50169-2006(24.1.3) 要求	合格		
	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	满足 GB 50169-2006(24.1.4) 要求	合格		
	接地模块设置应垂直或水平就位	满足 GB 50169-2006(24.1.5) 要求	合格		
	接地装置埋设间距搭接长度	满足 GB 50169-2006(24.2.1) 要求	合格		
	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸	满足 GB 50169-2006(24.2.2) 要求	合格		
	接地模块与干线的连接和干线材质选用	满足 GB 50169-2006(24.2.3) 要求	合格		
检验结论					
检验人员	王立江	检验日期	2021. 11. 15		



平行检验记录表

工程名称: 江苏龙洲纺织科技有限公司 1.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	8#11#屋面接地安装	实施单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
	接地装置测试点的设置	满足 GB 50169-2006 (24.1.1) 要求	合格		
	接地电阻值测试	满足 GB 50169-2006 (24.1.2) 要求	合格		
	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	满足 GB 50169-2006 (24.1.3) 要求	合格		
	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.1.4) 要求	合格		
	接地模块设置应垂直或水平就位	满足 GB 50169-2006 (24.1.5) 要求	合格		
	接地装置埋设间距搭接长度	满足 GB 50169-2006 (24.2.1) 要求	合格		
	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.2.2) 要求	合格		
	接地模块与干线的连接和干线材质选用	满足 GB 50169-2006 (24.2.3) 要求	合格		
检验结论					
检验人员	2021/3	检验日期	2021.11.7		

