

平行检验记录表

工程名称: 江苏龙洲纺织科技有限公司 1.8WMP 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	8#11#屋面电缆敷设	实施单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	焊接情况		按设计规定、牢固可靠	合格	
2	绝缘检查		电缆绝缘良好	合格	
3	电缆弯曲半径		符合 GB 50168—2016 规定	合格	
4	电缆标志牌		电缆线路编号、型号、规格及起迄地点, 字迹清晰, 不易脱落, 固定挂装牢靠	合格	
5	电缆固定		电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格	
6	电缆敷设后外观检查		无机械损伤	合格	
7	敷设路径		符合 GB 50168—2016 规定	合格	
8	交联聚乙烯电缆端头密封		防潮封端严密、可靠	合格	
9	直埋电缆		电缆覆盖软土、直埋电缆标志桩齐全	合格	
10	电缆并列敷设的净距		符合相关规范及设计要求	合格	
11	电缆排列		符合 GB 50168—2016 规定	合格	
12	电缆终端接头制作		符合 GB 50168—2016 规定	合格	
检验结论			合格		
检验人员	2021/12		检验日期	2021.11.2	



JZL7

平行检验记录表

工程名称: 江苏梦纱纺织科技有限公司 1.6WMP 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-005

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	6#屋面电缆敷设	实施单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	焊接情况	按设计规定、牢固可靠	合格		
2	绝缘检查	电缆绝缘良好	合格		
3	电缆弯曲半径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
4	电缆标志牌	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点; 字迹清晰, 不易脱落, 固定挂装牢靠	合格		
5	电缆固定	电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格		
6	电缆敷设后外观检查	无机械损伤	合格		
7	敷设路径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
8	交联聚乙烯电缆端头密封	防潮封端严密、可靠	合格		
9	直埋电缆	电缆覆盖软土、直埋 电缆标志桩齐全	合格		
10	电缆并列敷设的净距	符合相关规范及设计要求	合格		
11	电缆排列	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
12	电缆终端接头制作	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
检验结论		合格			
检验人员	姜子龙	检验日期	2021.11.3		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 江苏莱宇纺织科技有限公司 0.8WMP 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	2#屋面电缆敷设	实施单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	焊接情况	按设计规定、牢固可靠	合格		
2	绝缘检查	电缆绝缘良好	合格		
3	电缆弯曲半径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
4	电缆标志牌	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点; 字迹清晰, 不易脱落, 固定挂装牢靠	合格		
5	电缆固定	电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格		
6	电缆敷设后外观检查	无机械损伤	合格		
7	敷设路径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
8	交联聚乙烯电缆端头密封	防潮封端严密、可靠	合格		
9	直埋电缆	电缆覆盖软土、直埋 电缆标志桩齐全	合格		
10	电缆并列敷设的净距	符合相关规范及设计要求	合格		
11	电缆排列	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
12	电缆终端接头制作	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
检验结论		合格			
检验人员	王明华	检验日期	2021.11.4		



平行检验记录表

工程名称: 江苏康达纺织科技有限公司 0.8WMP 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-003

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	3#屋面电缆敷设	实施单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	焊接情况		按设计规定、牢固可靠	合格	
2	绝缘检查		电缆绝缘良好	合格	
3	电缆弯曲半径		符合 GB 50168—2016 规定	合格	
4	电缆标志牌		电缆线路编号、型号、规格及起迄地点; 字迹清晰, 不易脱落, 固定挂装牢靠	合格	
5	电缆固定		电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格	
6	电缆敷设后外观检查		无机械损伤	合格	
7	敷设路径		符合 GB 50168—2016 规定	合格	
8	交联聚乙烯电缆端头密封		防潮封端严密、可靠	合格	
9	直埋电缆		电缆覆盖软土、直埋电缆标志桩齐全	合格	
10	电缆并列敷设的净距		符合相关规范及设计要求	合格	
11	电缆排列		符合 GB 50168—2016 规定	合格	
12	电缆终端接头制作		符合 GB 50168—2016 规定	合格	
检验结论			合格		
检验人员	王明		检验日期	2021.11.15	



平行检验记录表

工程名称: 江苏凯能家纺新材料有限公司 2.8WMP 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	7#9#屋面电缆敷设	实施单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	焊接情况		按设计规定、牢固可靠	合格	
2	绝缘检查		电缆绝缘良好	合格	
3	电缆弯曲半径		符合 GB 50168—2016 规定	合格	
4	电缆标志牌		电缆线路编号、型号、规格及起迄地点; 字迹清晰, 不易脱落, 固定挂装牢靠	合格	
5	电缆固定		电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格	
6	电缆敷设后外观检查		无机械损伤	合格	
7	敷设路径		符合 GB 50168—2016 规定	合格	
8	交联聚乙烯电缆端头密封		防潮封端严密、可靠	合格	
9	直埋电缆		电缆覆盖软土、直埋 电缆标志桩齐全	合格	
10	电缆并列敷设的净距		符合相关规范及设计要求	合格	
11	电缆排列		符合 GB 50168—2016 规定	合格	
12	电缆终端接头制作		符合 GB 50168—2016 规定	合格	
检验结论			合格		
检验人员	王明		检验日期	2021.11.6	



平行检验记录表

工程名称：沐阳图宏纺织有限公司 2.0WMP 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JZL7-ZHJL-001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	3#6#屋面电缆敷设	实施单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	焊接情况	按设计规定、牢固可靠	合格		
2	绝缘检查	电缆绝缘良好	合格		
3	电缆弯曲半径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
4	电缆标志牌	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点；字迹清晰，不易脱落，固定挂装牢靠	合格		
5	电缆固定	电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格		
6	电缆敷设后外观检查	无机械损伤	合格		
7	敷设路径	符合GB 50168—2016 规定	合格		
8	交联聚乙烯电缆端头密封	防潮封端严密、可靠	合格		
9	直埋电缆	电缆覆盖软土、直埋电缆标志桩齐全	合格		
10	电缆并列敷设的净距	符合相关规范及设计要求	合格		
11	电缆排列	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
12	电缆终端接头制作	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
检验结论		合格			
检验人员	孙明臣	检验日期	2021.11.7		

