

平行检验记录表

工程名称：江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-PXJY-00 |

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
名称		支架安装	实施单位	陕西辰嘉安工程集团有限公司湖州分公司
其它			地点	新长腾纺织厂
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	外观质量	无严重锈蚀、损伤、变形	观察	符合要求
2	尺寸偏差	符合图纸	用钢尺检测	符合要求
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	符合要求
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求
5	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查	符合要求
6	安装方向	方向正确	核对图纸检查	符合要求
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	符合要求
检验结论		合格		
检验仪器及编号		钢卷尺		
检验人员		邵雷	检验日期	2021 年 10 月 13 日