

平行检验记录表

工程名称：江苏神马电力股份有限公司 1016KWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-PXJY-006

检验对象分类			设备□	材料□	工序☑
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	接地扁钢	材料型号规格	40*4
			无锡欧瑞凡		
		生产厂家	接地扁钢	使用部位	光伏区接地环网
			无锡欧瑞凡		
	工序	工序名称	接地安装	施工单位	西门子电力自动化有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	安装位置	符合图纸设计要求	合格		
2	螺栓紧固	符合技术要求	合格		
3	搭接长度	≥扁钢宽度的 2 倍	合格		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	王明官		检验日期	2021 年 10 月 10 日	



扫描全能王 创建