

平行检验记录表

工程名称：江苏神马电力股份有限公司 1016KWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-PXJY-007

检验对象分类			设备□	材料☑	工序□
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆桥架	材料型号规格	300*100 200*100 100*100
		生产厂家	镇江市飞航电气	使用部位	屋面光伏区
	工序	工序名称	电缆桥架安装	施工单位	西门子电力自动化有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	型号规格	符合设计	合格		
2	镀层	完好	合格		
3	外形	无扭曲、变形	合格		
4	接地	按 GB 50168 规定	合格		
5	不同高（宽）桥架连接	平缓过渡	合格		
6	桥架盖板安装	牢固、便于拆卸	合格		
7					
8					
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	王明官		检验日期	2021年10月12日	



扫描全能王 创建