

平行检验记录表

工程名称：江苏神马电力股份有限公司 1016KWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-PXJY-009

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☐	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称			
		生产厂家			
	材料	材料名称			
		生产厂家			
	工序	工序名称	电缆终端制作	施工单位	西门子电力自动化有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	芯线绝缘层外观检查	完好，无损伤	合格		
2	屏蔽电缆的屏蔽接地 钢铠接地	接地方式按设计规定	合格		
3	防火材料型号及材质	按设计规定，鉴定资料齐全	合格		
4	芯线绝缘层外观检查	完好，无损伤	合格		
5	电缆管封堵	管口封堵严密，堵料凸起 2mm~5mm	合格		
6					
7					
8					
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	王明官		检验日期	2021 年 11 月 10 日	



扫描全能王 创建