

平行检验记录表

工程名称: 兰溪市梦辉新能源有限公司 400KWp 分布式光伏发电项目 (摩托斯车业)

编号: CZZH-ZHJL-PXJY-001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	屋顶导轨安装	实施单位	浙江锦成电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	检验方式	质量检验结果
1	导轨检查	外观质量	无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格
2		尺寸偏差	符合图纸	用钢尺检测	合格
3		零部件数量	齐全	与图纸数量核对	合格
4		材质	符合图纸设计要求	观察	合格
5	导轨安装	安装位置、形式	与图纸设计一致	用钢卷尺检测	合格
6		安装标高、方向	方向正确	用角度仪检测	合格
7		螺栓紧固	符合厂家技术要求	扳手	合格
8		接地安装	符合图纸设计要求	观察	合格
检验结论			合格		
检验仪器及编号			角度仪、钢卷尺		
检验人员	李国顺		检验日期	2021.10.27	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备