

平行检验记录表

工程名称: 兰溪市梦辉新能源有限公司 400KWp 分布式光伏发电项目 (摩托斯车业)

编号: CZZH-ZHJL-PXJY-003

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆桥架安装	实施单位	浙江锦成电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准		质量检验结果
1	外观检查	外观观感	无显著扭曲、切口无卷边、毛刺		合格
2		桥架尺寸	图纸设计要求		合格
3		支架、托架规格	图纸设计要求、牢固可靠		合格
4		镀锌层	完好		合格
5	组合安装	安装路径	图纸设计要求		合格
6		电缆架固定	设计规定、牢固可靠		合格
7		转弯处保护设置	有可靠防割伤电缆措施		合格
8		电缆架全长接地	牢固、全长导通良好		合格
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、涂层测厚仪		
检验人员	朱明华		检验日期	2021.11.04	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备