

平行检验记录表

工程名称:广州发展连平大湖(一期24MW)农业光伏发电项目

编号: GFLP-PXJY-01✓

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	22#区支架安装	实施单位	湖北省电力勘测设计院
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	立柱焊接		符合规范和设计要求	符合要求	
2	外观		无变形、无倾斜、整齐美观	符合要求	
3	支架安装角度		符合设计要求(倾斜角度 12°)	符合要求	
4	螺栓紧固情况		符合规范和设计要求	符合要求	
5	支架的平整度		符合设计要求	符合要求	
6	支架的直线度		符合设计要求	符合要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、角度仪、扭力扳手		
检验人员	孔令才		检验日期	2021年 11月 14日	