

平行检验记录表

工程名称: 广州发展连平大湖(一期24MW)农业光伏发电项目 编号: GFLP-PXJY-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	21#区管桩施工	实施单位	湖北省电力勘测设计院
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	桩顶标高	设计要求(0~10mm)	符合要求		
2	垂直度	设计要求≤20mm	符合要求		
3	桩位	设计要求±30mm	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		水准仪、经纬仪、钢卷尺			
检验人员	孔令才	检验日期	2021年11月05日		