

平行检验记录表

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

编号：GFLP-PXJY- 008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架材料	材料型号规格	C 型钢
		生产厂家	广东聚高新能源科技有限公司	使用部位	光伏区
	工序	工序名称		实施单位	湖北省电力勘测设计院
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	镀锌层厚度	镀锌层平均厚度 $\geq 65\mu\text{m}$	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		涂层测厚仪			
检验人员	孔金才	检验日期	2021年 11 月 11 日		