

平行检验记录表

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

| 检验对象分类 | | | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-----------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 | / | 设备型号规格 | / |
| | | 生产厂家 | / | 安装位置 | / |
| | 材料 | 材料名称 | / | 材料型号规格 | / |
| | | 生产厂家 | / | 使用部位 | / |
| | 工序 | 工序名称 | 25# 方阵电缆线敷设 | 实施单位 | 湖南鸿源电力建设有限公司 |
| | | 其他 | / | | |
| 序号 | 检验项目 | | 质量标准 | 质量检验结果 | 备注 |
| 01 | 电缆合格证明文件 | | 图纸设计 | 合格 | |
| 02 | 电缆规格尺寸 | | 图纸设计 | 合格 | |
| 03 | 电缆走向及固定 | | 图纸设计及规范要求 | 合格 | |
| 04 | 电缆线端接情况 | | 图纸设计及规范要求 | 合格 | |
| 05 | 电缆敷设整体美观度 | | 规范要求 | 合格 | |
| | 以下空白 | | | | |
| | | | | | |
| 检验结论 | | | 合格 | | |
| 检验仪器及编号 | | | 钢尺、游标卡尺、镀锌层测厚仪 | | |
| 检验人员 | 时益宝 | | 检验日期 | 2021年12月01日 | |