

平行检验记录表

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	26 [#] 方阵支架、组件安装	实施单位	湖南鸿源电力建设有限公司
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
01	支架的合格证明文件	图纸设计及规范要求	合格		
02	支架镀锌层厚度	图纸设计及规范要求	合格		
03	支架安装平整度	图纸设计及规范要求	合格		
04	支架安装角度	图纸设计及规范要求	合格		
	以下空白				
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺、镀锌层测厚仪			
检验人员	时念宝	检验日期	2021年11月20日		