

平行检验记录表

工程名称：阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-001

检验对象分类			设备□	材料☑	工序□
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	L6000、L4000、L100、L4950、L5100
		生产厂家	福建安泰	使用部位	屋面光伏单元
	工序	工序名称		施工单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	合格		
2	外形尺寸	符合图纸	合格		
3	零部件数量	齐全	合格		
4	材质	符合图纸设计要求	合格		
5					
6					
7					
8					
9					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺			
检验人员	南玉策		检验日期	2021年11月2日	



扫描全能王 创建