平行检验记录表

工程名称：阳江亨氏1.341MWp屋顶分布式光伏发电项目　　编号：ZHJL-PXJY-006

检验对象分类			设备□	材料☑	工序□
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆桥架	材料型号规格	400*100 450*150、 200*100、
		生产厂家		使用部位	屋面光伏区
	工序	工序名称	电缆桥架安装	施工单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他			

序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	型号规格	符合设计	合格	
2	镀层	完好	合格	
3	外形	无扭曲、变形	合格	
4	接地	按GB 50168规定	合格	
5	不同高（宽）桥架连接	平缓过渡	合格	
6	桥架盖板安装	牢固、便于拆卸	合格	
7				
8				
检验结论		合格		
检验仪器及编号		钢格尺测厚仪、卷尺		
检验人员	南玉荣	检验日期	2021年12月4日	

扫描全能王 创建