

平行检验记录

项目名称：苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF02-PXJY-01

单位工程：光伏发电系统

承包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

平行检验的部位或工序：电缆桥架安装

平行检验开始时间：2021. 11. 16

平行检验结束时间：2021. 11. 16

平行检验的依据：施工合同、施工组织设计、施工方案、说明书、设计图纸、监理细则

平行检验的项目：电缆桥架外观及安装

使用的方法和仪器设备：观察、钢卷尺、扳手

平行 检 验 记 录	检测点	检测内容	指标值	实测值	检验结论
	外观 检查	支架规格	设计图纸要求	符合要求	合格
		外观尺寸	无显著扭曲、切口无卷边、毛刺	无显著扭曲、切口无卷边、毛刺	合格
		镀锌层	完好	完好	合格
	组合 安装	预埋件布置、强度	设计规定、牢固可靠	符合要求	合格
		电缆架固定	设计规定、牢固可靠	符合要求	合格
		转弯处保护设置	有可靠防割伤措施	有可靠防割伤措施	合格
		电缆架全长接地	全长，导通良好	全长，导通良好	合格

本次检验小结意见：

项目部：_____

项目监理机构：_____

质检员：李绍心

平行检验人员：李东洲

2021 年 11 月 16 日

2021 年 11 月 16 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。