

平行检验记录表

工程名称：海南炼化 3.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM26-02

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	GY-07
		生产厂家	晶澳太阳能有限公司	使用部位	聚丙烯仓库屋面
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	石家庄科林电气有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	外观	无损伤、变形	无损伤变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合		
5	安装的形式	设计图纸	符合		
6	安装标高	设计图纸	符合		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合		
8	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合		
	/				
检验结论					
检验仪器及编号			游标卡尺、 钢卷尺		
检验人员	田国栋	检验日期	2022 年 07 月 23 日		

