

# 平行检验记录表(光伏支架)

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号 CZZH-YZJN-GFZJPJ-009

| 检验对象分类       |         |      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序                          |
|--------------|---------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 检验对象<br>基本信息 | 设备      | 设备名称 |                             | 设备型号规格                      |                                                                 |
|              |         | 生产厂家 |                             | 安装位置                        |                                                                 |
|              | 材料      | 材料名称 | 光伏支架                        | 材料型号规格                      | 檩条 C100*40*15*2.0, L=6693, L=6490, L=4490, L=6490, S350GD+ZM275 |
|              |         | 生产厂家 | 江东金具设备有限公司                  | 使用部位                        | 04# 光伏阵列                                                        |
|              | 工序      | 工序名称 | 支架安装                        | 实施单位                        | 山东力诺电力设计咨询有限公司                                                  |
|              |         | 其他   |                             |                             |                                                                 |
| 序号           | 检 验 项 目 |      | 质量标准                        | 质量检验结果                      | 备 注                                                             |
| 1            | 外观      |      | 无损伤、变形                      | 符合                          |                                                                 |
| 2            | 外形尺寸    |      | 设计图纸                        | 符合                          |                                                                 |
| 3            | 零部件数量   |      | 齐全                          | 符合                          |                                                                 |
| 4            | 安装位置    |      | 设计图纸                        | 符合                          |                                                                 |
| 5            | 安装的形式   |      | 设计图纸                        | 符合                          |                                                                 |
| 6            | 安装标高    |      | 设计图纸                        | 符合                          |                                                                 |
| 7            | 螺栓紧固    |      | 符合厂家技术要求                    | 符合                          |                                                                 |
| 8            | 安装角度    |      | 方向正确, 且偏差±1°                | 符合                          |                                                                 |
|              | /       |      |                             |                             |                                                                 |
|              |         |      |                             |                             |                                                                 |
|              |         |      |                             |                             |                                                                 |
|              |         |      |                             |                             |                                                                 |
| 检验结论         |         |      | 符合设计要求                      |                             |                                                                 |
| 检验仪器及编号      |         |      | 游标卡尺、 钢卷尺                   |                             |                                                                 |
| 检验人员         | 周同发     |      | 检验日期                        | 2022 年 10 月 22 日            |                                                                 |

